

Помещение	Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С	Кратность воздухообмена или количество воздуха, м³/час	
		приток	вытяжка
3. Предприятия питания (заведения ресторанного хозяйства) ДБН В.2.2-25-2009			
Обеденный зал, раздаточная, эстрада, танцплощадка	18	По расчету	
Аванзал, холл, вестибюль с гардеробом	18	2	-
Артистическая, помещение для хранения музыкальных инструментов	18	1	1
Музыкальные автоматы, аудио- и видеотехника	18	1	1
Банкетный зал, отдельные кабинеты, бар, буфет	20	3	3
Помещение для отдыха и игр посетителей	20	2	2
Туалет, комната для курения	18	-	10
Кабинет врача	22	1	2
Отдел кулинарии	18	2	2
Горячий и кондитерский цех	5	По расчету	
Другие цеха	18	3	4
Моечная	20	4	6
Кабинет заведующего производством	20	2	-
Сервизная	18	1	1
Пищевая лаборатория	20	2	3
Административные и служебные помещения, радиоузел	20	1	1
Гардероб персонала	20	5	-
Душевая	25	-	5
Комната личной гигиены женщин	22	1	2
Бельевая	18	2	2
Ремонтная мастерская	18	По расчету	
Кладовая сухих продуктов, инвентаря	12	-	1
Кладовая овощей, солений, тары	5	-	2
Загрузочная, экспедиция	16	3	-
Зал холодильных машин с водяным охлаждением	16	3	4

